水質検査結果報告書

No. A1908579 - 001
2019 年 11 月 11 日

株式会社 ＡＥＶＡ＆Ｃｏ　様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター

依頼者	株式会社 ＡＥＶＡ＆Ｃｏ　東京都千代田区霞が関3-6-15 霞が関MHタワーズ6階				
採水日時	2019 年 10 月 25 日　(13時30分)	受付年月日	2019 年 10 月 26 日	種別	ＨＡＳＨ

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌群	—	不検出	検出されないこと
カドミウム	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
水銀	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下
鉛	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.05 以下
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.05 以下
シアン（シアンイオン及び塩化シアン）	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1	10 以下
フッ素	mg/L	0.06	0.8 以下
有機リン	mg/L	0.01 未満	0.1 以下
亜鉛	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
鉄	mg/L	0.006	0.3 以下
銅	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
マンガン	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
塩素イオン	mg/L	88	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	16	300 以下
蒸発残留物	mg/L	220	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.5 以下
フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.2 未満	10 以下
ｐＨ値	—	6.7	5.8以上 8.6以下
色度	度	1.2	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		－以下余白－	

判定	上記の検査項目は、食品衛生法「食品製造用水」の基準に適合します。		
検査期日	2019 年 10 月 26 日 ～ 2019 年 11 月 7 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	課長　東山浩之
検査の方法	食品衛生法及び平成15年厚生労働省告示第261号		